

В период организации пришкольных лагерей в школах города, актуальным становится вопрос об обеспечении пожарной безопасности в местах детского отдыха.

## **ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ!!!**

В период организации пришкольных лагерей в школах города, актуальным становится вопрос об обеспечении пожарной безопасности в местах детского отдыха.

### **ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЛАГЕРЮ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ:**

1. Дороги и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободными.

2. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

3. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

4. В многоэтажных зданиях детских учреждений группы детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.

5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

6. Расстановка мебели и оборудования не должны препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

7. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими либо предметами и оборудованием.

8. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

9. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж о мерах пожарной безопасности.

10. Запрещено курение на территории образовательного учреждения.

11. Не допускается применять самодельные нагревательные электрические приборы и оборудование.

### **ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:**

- Немедленно без колебаний поднять тревогу и сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01;

- Оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю лагеря или заменяющему его работнику;

- Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- Если пожар не удаётся потушить, необходимо закрыть дверь того помещения, где горит огонь (открытая дверь не только выпустит дым и

помешает эвакуации; внезапное поступление дополнительного воздуха может привести к распространению пожара с большей скоростью) и покинуть помещение;

-Немедленно по прибытии на место сбора должна быть проведена переключка (Место сбора должно быть заранее согласовано);

-По прибытии пожарной охраны в первую очередь нужно сообщить следующее: в каком помещении пожар; все ли эвакуированы; какие вещества и материалы могут находиться в горящем помещении и в помещениях расположенных рядом с ним.

Главный государственный инспектор  
города Абакана по пожарному надзору  
Ганьжин А.В.