

Пожары в жилом секторе

С приходом морозов в городе Абакане зачастую увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Большая часть пожаров в частном жилом секторе происходит из-за неисправного печного оборудования. Ежегодно перед началом отопительного сезона и ежемесячно в сезон топки необходимо проверять состояние дымоходов, разделок, отсупок, предтопочного листа и пр., а также очищать дымоходы и печи от сажи надо регулярно, так как на стенках дымовой трубы откладывается значительный слой сажистых отложений (пепел, пыль, смола). Дымоходы проверяются следующим способом: желательнее днем в ясную погоду затопить печь и в чердачном пространстве провести осмотр дымоходов. Там где просачивается дым, там щели, которые надо устранить. Чтобы щели в дымоходе были хорошо заметны его регулярно следует белить. На белой поверхности вы легко заметите пятна сажи, выходящей с дымом из щелей. Предтопочный лист должен быть размерами не менее 0,5 х 0,7 м. и располагаться длинной его стороной вдоль печи.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.

Соблюдение этих элементарных правил позволит уберечь Ваш дом от пожара и сохранить Ваше имущество.

Инспектор ОНД г. Абакана
старший лейтенант внутренней службы
Себов Анатолий Александрович